REFERENCIA DE PLAGAS PARA RESTAURANTES · HERRAMIENTA GRATUITA

Recorrido de exclusión

Puertas, mallas, huecos, pasos de tubería, drenajes y ventilas, medidos contra lo que dicen el Código Alimentario y la biología: un cuarto de pulgada deja pasar a un ratón, un hueco de media pulgada bajo una puerta deja pasar a una rata joven, una malla de 16 hilos detiene a los insectos voladores.

Preparado por Trenton S. Frazer, M.S., BCE #B3413 · Versión 1.0, 3 de noviembre de 2026 · No es asesoría legal

Cómo usar este documento

Recorra el exterior del edificio una vez con esta lista, una linterna y un lápiz (un lápiz común mide más o menos un cuarto de pulgada de grosor; si pasa por debajo de una puerta, también pasa un ratón). Luego recorra el interior. Cada casilla que no pueda marcar es un punto para ea bitácora de acciones correctivas con un nombre: personal, mantenimiento, su compañía de control de plagas, o el arrendador si el contrato le asigna el edificio. Los umbrales provienen del Código Alimentario de la FDA (6-202.15: agujeros y huecos rellenados, ventanas cerradas y ajustadas, puertas sólidas, de cierre automático y ajustadas; mallas de 16 hilos a 1 pulgada o cortinas de aire donde las aberturas deban permanecer abiertas) y de UC IPM de la Universidad de California (ratones por aberturas de 1/4 de pulgada; ratas jóvenes bajo un hueco de puerta de 1/2 pulgada; sellar agujeros mayores de 1/4 de pulgada; gorriones por aberturas mayores de 3/4 de pulgada). No es asesoría legal.

Puertas exteriores (todas, incluidas las salidas de emergencia)

- [ ] La puerta cierra y traba sola (el cierrapuertas o la bisagra de resorte funciona)
  Nota:
- [ ] Sin luz de día debajo de la puerta; un lápiz no pasa por debajo; burlete o sello de umbral intacto
  Nota:
- [ ] Sin hueco a los lados ni arriba; sellos intactos
  Nota:
- [ ] La puerta es sólida (sin panel faltante, sin vidrio roto)
  Nota:
- [ ] Nada la mantiene abierta: ni cuña, ni cubeta, ni silla; una regla para la puerta de entregas
  Nota:

- [ ] Si una puerta o ventana debe quedar abierta por ventilación: malla de 16 hilos o una cortina de aire que funcione

  Nota:

Ventanas y ventilas

- [ ] Cada ventana que se abre tiene malla de 16 hilos intacta

  Nota:

- [ ] Cada ventila, extracción y toma de aire exterior tiene malla de 1/4 de pulgada o menos (1/2 pulgada detiene gorriones y estorninos; 1/4 de pulgada detiene ratones)

  Nota:

- [ ] Caseta de la campana en la azotea y ductos sellados donde tocan el techo; sin nidos de aves

  Nota:

Paredes, cimentación y pasos

- [ ] Cada paso de tubería, conducto, línea de gas, cable y drenaje sellado (malla de cobre más sellador, o lámina metálica); ninguna abertura mayor de 1/4 de pulgada

  Nota:

- [ ] Sin grietas ni agujeros en la base de la pared, el borde de la losa o la cimentación

  Nota:

- [ ] Sellos y niveladores del andén intactos; sin hueco en la puerta del andén

  Nota:

- [ ] Revestimiento, molduras y zócalo intactos donde tocan el suelo

  Nota:

Contenedor de basura, depósito de grasa y exterior

- [ ] La tapa del contenedor cierra y se queda cerrada; sin bolsas a un lado

  Nota:

- [ ] La tapa del depósito de grasa cierra; sin derrames; losa limpia

  Nota:

- [ ] Losa lavada con manguera; sin agua estancada; drenaje libre

  Nota:

- [ ] Vegetación y objetos almacenados a un pie o más del edificio; sin hiedra ni material apilado contra las paredes

  Nota:

- [ ] Sin aves posadas en repisas, letreros o el barandal del patio; púas o redes donde las haya

  Nota:

Interior: la misma lista desde adentro

- [ ] La parte trasera de cada paso sellada donde la tubería entra a la pared por dentro

  Nota:

- [ ] Huecos detrás y debajo del equipo fijo sellados, o el equipo separado para limpiar

  Nota:

- [ ] Zócalo y baldosa de base intactos; sin vacíos detrás de la base de la pared

  Nota:

- [ ] Los drenajes de piso tienen rejilla; los cuerpos de drenaje se tallan según calendario

  Nota:

- [ ] Paredes y techo del almacén de secos cerrados; sin aberturas hacia el plafón

  Nota: